受枠W360×Ｌ3085のSFG-TF-2035のフタ割りを教えて下さい。
左右の排水目皿上に補強材を付けないで下さい。

2021年3月10日　管理番号：AG1-2103101　製品分類：ソフトグレーチング

第一機材株式会社



SFG-TF-2035 350×768×20 蓋4枚割りとしてください。（下図参照）
樹脂グレーチング蓋と補強材（中桟）とがズレることがありません。